MODULARIO INTERNO - 281

MOD. 4 VCF

Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DEI VIGILI DEL FUOCO, DEL SOCCORSO PUBBLICO E DELLA DIFESA CIVILE

DIREZIONE CENTRALE PER LA PREVENZIONE E LA SICUREZZA TECNICA

AREA V – PROTEZIONE PASSIVA – SEZ. REAZIONE AL FUOCO

CERTIFICATO DI PROVA

MARCA DA BOLLO €14,62 QUATTORDICI/62

n. RF/ 931 A

REAZIONE AL FUOCO

Pratica n.3303 / 7860 / 12

emesso ai sensi dell'art. 10 del decreto del Ministro dell'Interno del 26 giugno 1984 concernente "Classificazione di reazione al fuoco ed omologazione dei materiali ai fini della prevenzione incendi" modificato con decreto del Ministro dell'Interno del 03 settembre 2001 (G.U. n° 242 del 17 ottobre 2001).

Visto l'esito degli accertamenti effettuati si certifica che alla **INSTALLAZIONE TECNICA**

Prodotto da: **BRANDONI SOLARE S.p.A.**

Denominato: **MODULO FOTOVOLTAICO BRP633604G4G-XXX-1708**

Impiegato come: **PANNELLO FOTOVOLTAICO**

è attribuita in conformità alla UNI 9177 la **CLASSE DI REAZIONE AL FUOCO: 1 (UNO)**

Il presente certificato è valido unicamente per la campionatura sottoposta a prova.

Data 27 GIU. 2012

MINISTERO DELL'INTERNO Direzione Centrale Prevenzione e Sicurezza Tecnica - Area V

Il Responsabile Tecnico
Ispettore Antincendi
(Per. Ind. Renato MANDILE)

Il Direttore di Sezione
Direttore Vice Dirigente
(Dott. Ing. Giuseppe PADIJANO)

MODULARIO INTERNO - 281

MOD. 4 VCF

Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DEI VIGILI DEL FUOCO, DEL SOCCORSO PUBBLICO E DELLA DIFESA CIVILE

DIREZIONE CENTRALE PER LA PREVENZIONE E LA SICUREZZA TECNICA

AREA V – PROTEZIONE PASSIVA – SEZ. REAZIONE AL FUOCO

CERTIFICATO DI PROVA

MARCA DA BOLLO € 14,62 QUATTORDICI/62

REAZIONE AL FUOCO

n. RF/ 930 A

Pratica n.3303 / 7859 / 12

emesso ai sensi dell'art. 10 del decreto del Ministro dell'Interno del 26 giugno 1984 concernente "Classificazione di reazione al fuoco ed omologazione dei materiali ai fini della prevenzione incendi" modificato con decreto del Ministro dell'Interno del 03 settembre 2001 (G.U. n° 242 del 17 ottobre 2001).

Visto l'esito degli accertamenti effettuati si certifica che alla **INSTALLAZIONE TECNICA**

Prodotto da: **BRANDONI SOLARE S.p.A.**

Denominato: **MODULO FOTOVOLTAICO BRP63600064-XXX**

Impiegato come: **PANNELLO FOTOVOLTAICO**

è attribuita in conformità alla UNI 9177 la **CLASSE DI REAZIONE AL FUOCO: 2 (DUE)**

Il presente certificato è valido unicamente per la campionatura sottoposta a prova.

Data 27 GIU. 2012

MINISTERO DELL'INTERNO Direzione Prevenzione e Sicurezza Tecnica Area V

Il Responsabile Tecnico
Ispettore Antincendi
(Per. Ind. Renato MANTILE)

Il Direttore di Sezione
Direttore Vice Dirigente
(Dott. Ing. Giuseppe PADUANO)